



Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>

Usina fotovoltaica

Régis J. Loureiro <escritoriadiartes@gmail.com>

8 de julho de 2022 00:08

Para: iria@unirv.edu.br

Sobre o processo licitatório n. 083/2022:

1. A infraestrutura elétrica dos locais tem transformadores de tensão 13,8 ou 34,5?
2. O solicitado foi Carport, podemos utilizar 3m de altura, que é o nosso padrão? Ou será estrutura de solo convencional?



Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>

Usina fotovoltaica

Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>

15 de julho de 2022 09:22

Para: "Régis J. Loureiro" <escritoriadiartes@gmail.com>

Bom dia!

Agradeço o pedido de esclarecimento enviado.

Em resposta:

1. A infraestrutura elétrica dos locais tem transformadores de tensão 13,8 ou 34,5?

(Nota do projeto ELE_02) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, À SECO CARENADO , USO INTERNO, POTÊNCIA NOMINAL 500KVA, CLASSE DE

TENSÃO 15KV, 60HZ, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8/12,0 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, TRIÂNGULO ESTRELA ATERRADO, Dyn1, COM MÍNIMO IP:21

2. O solicitado foi Carport, podemos utilizar 3m de altura, que é o nosso padrão? Ou será estrutura de solo convencional?

A licitante deverá atender ao que fora estabelecido no projeto.

Fico à disposição!

Em sex., 8 de jul. de 2022 às 00:09, Régis J. Loureiro <escritoriadiartes@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]