

PERFIL DE SONDAGEM - SPT

FURO

SPT-01

Profundidade (m)	Número da amostra	Nível D'água (m)	Soma do número de golpes		RESIST. À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT		DESCRIÇÃO DO MATERIAL	
					----- PRIMEIROS 15 cm		Perfil Geológico	DESCRIÇÃO TÁCTIL VISUAL
			----- ÚLTIMOS 30 cm					
			GRÁFICO DO N.º GOLPES		10	20		
1º+2º	2º+3º							
-1,00	0							Argila arenosa vermelha com pedregulhos
-2,00	1		3	4				Argila silto arenosa, mole, vermelha com pedregulhos
-3,00	2		6	12				Argila silto arenosa, rija, vermelha com pedregulhos
-3,10	3		30/10					Argila silto arenosa, muito-rija, vermelha com pedregulhos
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							

ENSAIO LAVAGEM (MIN.)	10	20	30
AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm)	3	4	2

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA	HORA	N.A. (m)	Prof.Furo
01/11/22		NE	-3,19

Coordenadas	
E:	503917,118
N:	8033437,438

CONTRATANTE:

UnirV - Universidade de Rio Verde, CNPJ: 01.815.216/0001-78

OBRA:

Realização de sondagem de simples reconhecimento de solo com ensaio SPT - CONTRATO N° 229/2022 - ART N° 1020220297034

LOCAL:

RODOVIA GO-438, KM 02, SENTIDO A SANTA RITA DO NOVO DESTINO, UNIRV, CAMPUS RIO VERDE (FAZENDA FONTES DO SABER) - CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CIDADE:

RIO VERDE - GO

INÍCIO LAVAGEM:

-3,10 m

INÍCIO: 01/11/22

TÉRMINO: 01/11/22

COMP. REVESTIMENTO(m):

COTA DO FURO:

769,50 m

OBSERVAÇÃO: O N.A. pode variar dependendo da época do ano.

Furo paralisado de acordo com o item 5.2.4.4 e 5.2.4.5 da NBR 6484/2020.

Impenetrável ao trépano/peça de lavagem.

ORDEM DE SERVIÇO

PÁGINA

VISTO

1/1

Caique Fernandes

Assinado digitalmente por CAIQUE XAVIER FERNANDES 00278145224
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP
SOLUTI Márcia de S. D. A.
1180608200123, CN=Procurador, OU=ICP-Brasil, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP
FERNANDES 00278145224
Data: 2022.11.30 15:34:14 -05'02'


RESP. TÉCNICO:

Eng.Civil Caique Xavier Fernandes CREA 091818592-0

PERFIL DE SONDAGEM - SPT

FURO

SPT-02

Profundidade (m)	Número da amostra	Nível D'água (m)	Soma do número de golpes		RESIST. À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT		DESCRIÇÃO DO MATERIAL	
					PRIMEIROS 15 cm		Perfil Geológico	DESCRIÇÃO TÁCTIL VISUAL
			ÚLTIMOS 30 cm					
			GRÁFICO DO N.º GOLPES					
1º+2º	2º+3º	10	20	30	40	50		
-1,00	0							Argila silto arenosa vermelha
-2,00	1	7	5					Argila silto arenosa, mole, vermelha
-3,00	2	7	9					Argila silto arenosa, média, vermelha
-4,00	3	8	10					Silte arenoso, medianamente compacto, variegado
-5,00	4	17	18					Silte arenoso, medianamente compacto, variegado
-6,00	5	24	29					Silte arenoso, compacto, variegado com pedregulhos
-7,00	6	9	11					Silte arenoso, medianamente compacto, variegado com pedregulhos
-7,05	7	30/05					Silte arenoso, compacto, variegado com pedregulhos	
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							

ENSAIO LAVAGEM (MIN.)	10	20	30
AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm)	4	3	2

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA	HORA	N.A. (m)	Prof. Furo
02/11/22	09:33	-4,00	-7,14
03/11/22	07:30	-5,20	-7,14

Coordenadas	
E:	503935,477
N:	8033429,337

CONTRATANTE:

UniRV - Universidade de Rio Verde, CNPJ: 01.815.216/0001-78

OBRA:

Realização de sondagem de simples reconhecimento de solo com ensaio SPT - CONTRATO N° 229/2022 - ART N° 1020220297034

LOCAL:


RODOVIA GO-438, KM 02, SENTIDO A SANTA RITA DO NOVO DESTINO, UNIRV, CAMPUS RIO VERDE (FAZENDA FONTES DO SABER) - CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CIDADE:	INÍCIO:	02/11/22	COTA DO FURO:
RIO VERDE - GO	TÉRMINO:	02/11/22	
INÍCIO LAVAGEM:	COMP. REVESTIMENTO(m):		770,30 m
-4,45 m			

OBSERVAÇÃO: O N.A. pode variar dependendo da época do ano.

Furo paralisado de acordo com o item 5.2.4.4 e 5.2.4.5 da NBR 6484/2020.

Impenetrável ao trépano/peça de lavagem.

ORDEM DE SERVIÇO	PÁGINA	VISTO
	1/1	
RESP. TÉCNICO:		
Eng. Civil Caique Xavier Fernandes CREA 091818592-0		