
RES: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 034/2022- Gerador de energia

Bruna <bruna@geraforte.com>

11 de outubro de 2022 07:25

Para: Kamilla Prado Souza <kamilla.prado@unirv.edu.br>

Cc: Vinícius de Oliveira Fonceca <vinicius.fonceca@unirv.edu.br>, Jose Daniel - Geraforte <jose.daniel@geraforte.com>

Bom dia. Kamilla,

Após analisar detalhadamente o Edital e visitar os locais onde serão instalados os geradores, surgiu uma dúvida:

Os termos utilizados para o QTA são os mesmos para um sistema em média tensão, o que não é o caso, e, demanda componentes com preço extremamente elevadas para o caso. O QTA pode ser composto por: contadores/ disjuntores motorizados controlados pela controladora digital microprocessada do grupo gerador, preparada para a função de sistema de transferência de carga em rampa (STR)?

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Bruna Maia

Dep. Licitações

+ 55 (31) 3396-9694  (31) 98979-9784 

Rua Rio Branco, 214, Água Branca – Contagem/ MG, CEP 32.371-490



Seja consciente na hora de imprimir!

De: Kamilla Prado Souza [mailto:kamilla.prado@unirv.edu.br]

Enviada em: segunda-feira, 3 de outubro de 2022 13:47

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RES: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 034/2022- Gerador de energia

Kamilla Prado Souza <kamilla.prado@unirv.edu.br>

17 de outubro de 2022 09:09

Para: Bruna <bruna@geraforte.com>

Cc: Vinícius de Oliveira Fonceca <vinicius.fonceca@unirv.edu.br>, Jose Daniel - Geraforte <jose.daniel@geraforte.com>

Bom dia,

A respeito do questionamento, informo que o QTA deve seguir as especificações solicitadas em edital.

Em ter., 11 de out. de 2022 às 07:26, Bruna <bruna@geraforte.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,



Kamilla Prado
Departamento de Contratações
UniRV - Universidade de Rio Verde
CNPJ 01.815.216/0001/78
(64) 3620-3021
Fazenda Fontes do Saber
www.unirv.edu.br